

MBP.221.1.2016

Siemiatycze, dnia 18.11.2016 r.

**Wykonawcy Uczestnicy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

W odpowiedzi na otrzymane pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są roboty budowlane, pod nazwą: „»Czytam więc jestem« w ramach którego planowane są roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach” wyjaśniam:

Pytanie 1. Przedmiar robót w rozdziale 10, dotyczącym instalacji sygnalizacji pożaru zawiera poz. 130 z opisem „Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu – zewnętrzny modem telefoniczny”. W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie jakie urządzenie ma zostać dostarczone i zainstalowane na podstawie tej pozycji przedmiaru robót (zwykły komunikator telefoniczny lub GSM czy też certyfikowany nadajnik w systemie monitoringu pożarowego z transmisją alarmów do Państwowej Straży Pożarnej na podstawie oddzielnej umowy, którą Zamawiający zawrze z firmą prowadzącą taki monitoring na terenie miasta Siemiatycze).

Odpowiedź 1

Należy zastosować nadajnik w systemie monitoringu pożarowego z transmisją alarmów do PSP.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Ewa Luona Nowik