

MBP.221.1.2016

Siemiatycze, dnia 18.11.2016 r.

**Wykonawcy Uczestnicy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia**

W odpowiedzi na otrzymane pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są roboty budowlane, pod nazwą: „»Czytam więc jestem« w ramach którego planowane są roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach” wyjaśniam:

Pytanie 1. Pytania odnośnie stolarki:

Drzwi D0 i D3 i D14

- jakie jest wymagane szklenie: pakiet 2 czy 3 szybowy, czy szkło zwykłe czy bezpieczne?
- zwykła klamka czy pochwyt?
- czy wyposażyć w samozamykacz?

Drzwi D1 i D2

- jakie szklenie: pakiet 2 czy 3 szybowy, czy szkło zwykłe czy bezpieczne?

**Odpowiedź 1**

**Drzwi D0 i D3 i D14**

- wymagane szklenie: pakiet 3 szybowy, szkło bezpieczne
- pochwyt
- wyposażyć w samozamykacz

**Drzwi D1 i D2**

- szklenie pakiet 2 szybowy, szkło bezpieczne

Pytanie 2. Czy ścianka moderacyjna przedstawiona na rysunkach wchodzi w zakres przetargu?

**Odpowiedź 2**

**Tak.**

Pytanie 3. Czy pochwyt dla niepełnosprawnych w łazienkach wchodzi w zakres przetargu?

**Odpowiedź 3**

**Tak.**

Pytanie 4. Prace mają się odbywać na czynnym obiekcie, czy przeniesienie wyposażenia pomieszczeń celem ich udostępnienia zamawiający wykona we własnym zakresie?

**Odpowiedź 4**

**Tak, Zamawiający wykona we własnym zakresie.**

Pytanie 5. Zwracamy się też z prośbą o jasne określenie które drzwi z zestawienia mają być aluminiowe a które płytowe?

**Odpowiedź 5**

**Zgodnie z projektem i wykazem stolarki, jako stolarka aluminiowa, oznaczono D0, D1, D2, D3, D12, D13, D14, jako płytowe D4 do D11 włącznie oraz jako p.poż. EI60 (zgodnie z załącznikiem)**

**Załączniki**

1. Stolarka drzwiowa

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*Ewa Nowik*  
mgr Ewa Nowik

STOLARKA DRZWIOWA																	
		ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	PLYTOWE	PLYTOWE	PLYTOWE	PLYTOWE	PLYTOWE	PLYTOWE	PLYTOWE	PLYTOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	TECHNICZNE STALOWE
ILOŚĆ	NAZWA	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	EI60
	PARTER	1	2	2	1	1	2	1	3	4	3	3	1	1	1	1	1
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY [mm]	So	2000	1500	1500	1500	1100	1000	1000	1000	1000	900	900	900	1000	1000	1500	1000
	Ho	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	1900	1400	1400	1400	1000	900	900	900	900	800	800	800	900	900	1400	900
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
TYP		drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne
		-kolor grafitowy, -przeszkłone, -okucia w kolorze grafitowym, -ościeżnica w kolorze grafitowym, -z zamkiem, -3-szybowe, -szkło zwykłe, -z pochwytem, -z samozamykaczem.	-całe przeszkłone, -jedno skrzydło otwierane na potrzeby osób niepełnosprawnych, -okucia w kolorze białym, -ościeżnica w kolorze stalowym, -z zamkiem, -2-szybowe, -szkło zwykłe.	-całe przeszkłone, -jedno skrzydło otwierane na potrzeby osób niepełnosprawnych, -okucia w kolorze białym, -ościeżnica w kolorze stalowym, -z zamkiem, -2-szybowe, -szkło zwykłe.	-kolor grafitowy, -przeszkłone, -okucia w kolorze grafitowym, -ościeżnica w kolorze grafitowym, -z zamkiem, -3-szybowe, -szkło zwykłe, -z pochwytem, -z samozamykaczem.	-kolor -okucia w kolorze brązowym - ościeżnica w kolorze drzwi -z zamkiem	-drzwi systemowe łazienkowe, -podcięcie wentylacyjne, -z zamkiem.	-drzwi systemowe łazienkowe, -podcięcie wentylacyjne, -z zamkiem.	-kolor -okucia w kolorze brązowym - ościeżnica w kolorze drzwi -z zamkiem.	-kolor -okucia w kolorze brązowym - ościeżnica w kolorze drzwi -z zamkiem.	-drzwi systemowe łazienkowe, -podcięcie wentylacyjne, -z zamkiem.	-drzwi systemowe łazienkowe, -podcięcie wentylacyjne, -z zamkiem.	-kolor -okucia w kolorze brązowym - ościeżnica w kolorze drzwi -z zamkiem.	-kolor -okucia w kolorze szarym - ościeżnica w kolorze drzwi -z zamkiem.	-kolor -okucia w kolorze brązowym - ościeżnica w kolorze drzwi -z zamkiem.	-kolor biały, -przeszkłone, -okucia w kolorze białym - ościeżnica w kolorze białym, -z zamkiem, -3-szybowe, -szkło zwykłe, -z pochwytem, -z samozamykaczem.	-techniczne, oddzielenia p.poż, klasy odporności ogniowej EI60.
UWAGA:	-drzwi np firmy DRE, kolor Wiąz Syberyjski zamiennie Dąb Piaskowy lub równoważne -DOSTOSOWAĆ WYMIARY OTWORU DO WYMIARÓW OŚCIEŻY PRZYPORZĄDKOWANYCH DO NIEGO DRZWI																

STUDIO ARCHITEKTURY			
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEMIATYCZACH - kategoria obiektu IX na dz. nr ew. 4111, położonej przy ul. Górnej 23A w Siemiatyczach, pow. siemiatycki, woj. podlaskie, OBREB 0001 Siemiatycze			
Inwestor:	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Ks. Anny Jabłonowskiej z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Górnej 23A		
Data: 20/05/2016	STUDIUM - PW	Skala:	1:100
Nazwa rys.:	WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ	Nr rys.:	16a
Architektura:	Autor: mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BL-PdOKK/38/2004		